

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 37. stavka 1. Zakona o vodama (Narodne novine, broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana _____ 2013. godine donijela

ODLUKU

o izmjeni Odluke o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju Šibenika – podsustav Ražine Gornje i Ražine Donje, zonu Ražine i poslovnu zonu "Podi"

I.

U Odluci o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju Šibenika – podsustav Ražine Gornje i Ražine Donje, zonu Ražine i poslovnu zonu "Podi" Klasa: 325-01/12-01/10 Ur.broj: 50301-05/25-13-6 od 28. veljače 2013. u točki 1. mijenja se Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju Šibenika - podsustav Ražine Gornje i Ražine Donje, zonu Ražine i poslovnu zonu "Podi" (u daljnjem tekstu Program).

Izmjenu Programa izradile su Hrvatske vode, a utvrdilo ga je Upravno vijeće Hrvatskih voda Odlukom, KLASA: 003-06/13-01/3, URBROJ: 374-1-01-13-2, od 3. srpnja 2013. godine.

Izmjena Programa je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

Obrazloženje


S obzirom da je Vlada Republike Hrvatske Odlukom od 28. veljače 2013. godine donijela Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju Šibenika- podsustav Ražine Gornje i Ražine Donje, zonu Ražine i poslovnu zonu "Podi" (u daljnjem tekstu: Program), donosi i sve njegove izmjene i dopune.

Upravno vijeće Hrvatskih voda je na sjednici održanoj 3. srpnja 2013. godine donijelo Odluku, KLASA: 003-06/13-01/3, URBROJ: 374-1-01-13-2, kojom se utvrđuje Izmjena višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju Šibenika- podsustav Ražine Gornje i Ražine Donje, zonu Ražine i poslovnu zonu "Podi" (u daljnjem tekstu: Izmjena programa). Izmjenu programa izradile su Hrvatske vode, a odnosi se na izmjenu tehničkih aspekata Programa, dok financijski dio ostaje nepromijenjen.

Slijedom navedenog izrađen je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju Šibenika – podsustav Ražine Gornje i Ražine Donje, zonu Ražine i poslovnu zonu "Podi" (u daljnjem tekstu: prijedlog Odluke) te su prikupljena mišljenja relevantnih institucija:

- Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske smatra da točka prijedloga Odluke u kojoj se ovlašćuje Upravno vijeće Hrvatskih voda da po potrebi mijenja tehničke elemente Programa nije pravno prihvatljiva. Prijedlog Odluke je izmijenjen u skladu s mišljenjem.
- Ministarstvo financija i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nisu imali primjedbi na prijedlog Odluke.

HRVATSKE VODE



IZMJENA VIŠEGODIŠNJEG PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

ZA JAVNU ODVODNJU ŠIBENIKA

**- PODSUSTAV RAŽINE GORNJE I RAŽINE DONJE, ZONA RAŽINE I
POSLOVNA ZONA "PODI"**

Zagreb, srpanj 2013. godine

U točki 2.1. Programa, riječi:

„U tehničkom smislu projekt se sastoji od:

- Centralna crpna stanica „Ražine“ 120 l/sek (napomena: Osim otpadnih voda predmetnog podsustava, ova crpna stanica primit će i otpadne vode Brodarice i Podsolarskog čiji se podsustavi kane graditi u budućnosti);
- Tlačni cjevovodi Ø 450 i Ø 400 mm L= 1.900 m od crpne stanice „Ražine“ do uređaja za pročišćavanje „Pećine“ (Ovaj objekt također je u funkciji odvodnje podsustava Brodarice i Podsolarskog);
- Gravitacijski kanalizacijski kolektori (Ø 300 mm – Ø 350 mm) L = 27.470 m;
- Tlačni kanalizacijski cjevovodi L = 3.289 m;
- Crpne stanice na podsustavu 7 kom.“

zamjenjuju se riječima:

„U tehničkom smislu projekt se sastoji od:

- „Centralna crpna stanica „Ražine“ 120 l/sek (napomena: osim otpadnih voda predmetnog podsustava, ova crpna stanica primit će i otpadne vode Brodarice i Podsolarskog čiji se podsustavi planiraju graditi u budućnosti);
- Tlačni cjevovodi Ø 450 i Ø 400 mm L= 1.900 m od crpne stanice „Ražine“ do uređaja za pročišćavanje „Pećine“ (ovaj objekt također je u funkciji odvodnje podsustava Brodarice i Podsolarskog);
- Gravitacijski kanalizacijski kolektori (Ø 300 mm – Ø 350 mm) L = 27.470 m;
- Tlačni kanalizacijski cjevovodi L = 3.289 m;
- Crpne stanice na podsustavu 7 kom;
- Crpne stanice na podsustavu Podsolarsko, 2 kom, tlačni kanalizacijski cjevovodi 1666 m i gravitacijski kanalizacijski kolektori 2028 m, profila 250-400 mm;
- Kanalizacijski kolektor industrijske zone Ražine do crpne stanice Mandalina duljine 851 m profila od 800 do 1200 mm s prigušnim kanalom profila 400 mm i duljine 210 m.“